

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1458
Certificate

Revisão: 00
Review

Solicitante:
Applicant

CONVOLT INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Rua Coronel Marques, 499/537 – Vila Nova Manchester
03440-005 – São Paulo – SP
CNPJ: 61.782.371/0001-67

Fabricante:
Manufacturer

CONVOLT INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Rua Coronel Marques, 499/537 – Vila Nova Manchester
03440-005 – São Paulo – SP
CNPJ: 61.782.371/0001-67

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme definido no documento 702-CRC-006, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais, e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais ou de tipo em amostras coletadas na fábrica.

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

IEC 60245-4:2011

Produto:
Product

**Cabo Flexível Circular - 300/500 V; Cobre; Borracha IE4/SE4 - Classe 5
Código: H05RN-F
Designação 60245 IEC 57
Seções: 3x0,75 mm² a 3x4 mm²**

Certificação por Família.

Emissão e Validade:
Issued and Validity

**Emissão em: 27/11/2023.
Este certificado é válido de: 27/11/2023 até 27/11/2025.**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of the maintenance activities in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme.



Patricia Hellmeister Dias
Diretor De Certificação De Produtos



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1458
Certificate

Revisão: 00
Review

Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
CONDVOLT	CABO BB 300/500 V EPR Seção: 3x0,75 mm ² Preto	Cabo Flexível Circular 300/500 V; Cobre; Borracha IE4/SE4 classe 5 Código: H05RN-F Designação: 60245 IEC 57 Seção: 3x0,75 mm ² Cor: Preto	7894244098069
	CABO BB 300/500 V EPR Seção: 3x1 mm ² Preto	Cabo Flexível Circular 300/500 V; Cobre; Borracha IE4/SE4 classe 5 Código: H05RN-F Designação: 60245 IEC 57 Seção 3x1 mm ² Cor: Preto	7894244098304
	CABO BB 300/500 V EPR Seção: 3x1,5 mm ² Preto	Cabo Flexível Circular 300/500 V; Cobre; Borracha IE4/SE4 classe 5 Código: H05RN-F Designação: 60245 IEC 57 Seção 3x1,5 mm ² Cor: Preto	7894244098540
	CABO BB 300/500 V EPR Seção: 3x2,5 mm ² Preto	Cabo Flexível Circular 300/500 V; Cobre; Borracha IE4/SE4 classe 5 Código: H05RN-F Seção 3x2,5 mm ² Cor: Preto	7894244098663
	CABO BB 300/500 V EPR Seção: 3x4 mm ² Preto	Cabo Flexível Circular 300/500 V; Cobre; Borracha IE4/SE4 Classe 5 Código: H05RN-F Seção 3x4 mm ² Cor: Preto	7894244447195

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
BR23ULAQ 002 de 22/08/2023.
BR231MT1 001 de 28/09/2023.

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

BR23XYPV 001 de 27/07/2023.

Especificações:
Description

Cabo flexível circular 300/500V composto de borracha IE4 / SE4.
Designação 60245 IEC 57, conforme item 4.1, da Norma
IEC 60245-4:2011.

Este certificado está vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

P01142315

Natureza das Revisões e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 27/11/2023 **Certificação Inicial.**
Review